

Емельников Р.И.  
дело работ  
16.05.2018г.  
Васильев


Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Шабалинское ЖКХ»  
612020 Кировская область  
Шабалинский район  
пгт. Ленинское, ул. Фрунзе д.216  
тел. (83345) 2-17-04  
№ 20 от 08 05 2018г

Администрация Ленинского городского  
поселения

**Технические условия**  
на подключение к инженерно-техническим сетям  
земельного участка с кадастровым номером 43:37:310105:1226  
по адресу пгт. Ленинское ул. Свободы

1. Технической возможности на подключение к системе централизованного отопления - не имеется;
2. Технической возможности на подключение к централизованной сети водоотведения - не имеется;
3. Технические условия на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения:
  - 3.1. Материалы, фасонина и трубы - должны соответствовать требованиям действующих нормативов для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
  - 3.2. Подключение водоснабжения выполнить к существующему магистральному водопроводу путем вскрытия грунта (или путем прокола, пробивания на глубине промерзания) и подведения ветки водопровода с обустройством собственного колодца на магистральной ветке холодного водоснабжения (схема прилагается);
  - 3.3. Максимально возможное давление 1,6 Бар;
  - 3.4. Установить запорную арматуру в месте подключения водопровода, на вводе в здание в присутствии мастера ООО «Шабалинское ЖКХ», установить индивидуальный прибор учёта (ИПУ) воды.
  - 3.5. Материал для проводки водопровода: полиэтиленовая или иная труба диаметром условного прохода 25 – 32 мм.
  - 3.6. Производство земляных работ согласовать с соответствующими службами. Обязательное условие – получение ордера на проведение земляных работ.
  - 3.7. Подключение выполнять в присутствии мастера ООО «Шабалинское ЖКХ».
  - 3.8. По окончании работ зарегистрировать и опломбировать прибор учета холодной воды в ООО «Шабалинское ЖКХ».
  - 3.9. Заключить договор на водоснабжение с ООО «Шабалинское ЖКХ».
  - 3.10. По окончании земляных работ выполнить планировку территории.
  - 3.11. Срок действия технических условий – 1 год.

Директор ООО «Шабалинское ЖКХ»



*Ю.П. Глушков*

Ю.П. Глушков

Получил (а): « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
15-05 2018г.  
№ 621

