

**Протокол**  
**комиссии по установлению необходимости проведения капитального**  
**ремонта общего имущества в многоквартирных домах,**  
**расположенных на территории Ленинского городского поселения**  
**(пер. Первомайский д. 3 пгт Ленинское Шабалинского района**  
**Кировской области)**

пгт Ленинское

24 мая 2021 года

**Место проведения:** Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, пер. Первомайский д. 3.

**Время проведения:** 09.00

**Инициатор проведения собрания:** Вагина Валентина Витальевна

**Комиссия в составе:**

- заместителя главы администрации Ленинского городского поселения Окуловой Н.В.;

- заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации Шабалинского района Созинова Д.А.,

- главного специалиста отдела по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства, главного архитектора администрации Шабалинского района Сенниковой И.В.,

**Присутствовали:** председатель НСУ «пер. Первомайский дом № 3» - Вагина Валентина Витальевна.

На основании обращения собственников многоквартирного дома по адресу Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, пер. Первомайский д. 3, год ввода в эксплуатацию МКД 1974 год.

Комиссия проводила осмотр крыши многоквартирного дома визуальным способом. В результате осмотра установлено: Чердачное перекрытие деревянное утепленное. Стропильные лаги частично поражены гнилью. Кровля двухскатная: деревянные конструкции кровли имеют прогиб. Имеется течь в кровле. Покрытие асбестоцементные волнистые листы по деревянной обрешётке. Князьковые доски частично отсутствуют. Асбестоцементные листы в связи с длительной эксплуатацией жилого дома имеет трещины, сколы, дыры, отсутствует несколько листов. Несущая способность кровли частично исчерпана.

Вывод: крыша общего имущества многоквартирного дома требует капитального ремонта (фотоматериалы прилагаются).

В соответствии с областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области на 2014-2043 года» год проведения капитального ремонта крыши данного дома - 2037.


Необходим перенос срока капитального ремонта крыши на 2022 год.

Председатель комиссии:




/ Н.В. Окулова /

Члены комиссии:



/ Д.А. Созинов /



/ И.В. Сенникова /